

令和5年度

工 事 内 訳 表

工 事 名	小鹿野小学校校舎照明LED化工事
工 事 箇 所	秩父郡小鹿野町小鹿野地内
工 事 大 要	照明器具LED化工事 362台 <div>参考資料 ※この工事内訳書は参考資料であり、工事の仕様書ではありません。 よって、各社積算については、設計図書をもとに、数量を算出し、積算を行ってください。</div>

小 鹿 野 町



施工箇所

位置図

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
1)	建築工事						
1	仮設工事		式	1.0			
2	天井点検口設置		式	1.0			
	合計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
1	仮設工事						
	養生、整理清掃、後片付け	個別改修	m2	2,073.0			
	内部足場	脚立足場 H4.0m以下	m2	362.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
2	天井点検口設置						
	天井点検口設置	取付手間・450角	箇所	45.0			
	内外枠共額縁	450角	箇所	45.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
1)	電気工事						
1	普通教室棟照明工事		式	1.0			
2	特別教室棟照明工事		式	1.0			
3	撤去処分費		式	1.0			うち処分費
	小計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
1	普通教室棟照明工事						
	(1) 普通教室 21部屋						
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	21.0			別紙明細書(電気)-1
	(材工共) 照明器具B	一体型ベースライト 吊下げ型 LSS7-4-56 LN	台	126.0			別紙明細書(電気)-2
	(材工共) 照明器具C	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	42.0			
	電線	EM-IE 1.6	m	882.0			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C	m	126.0			
	スイッチボックス(白)	2個用	個	21.0			
	スイッチ	1P15A×4 金属製プレート含む	箇所	21.0			
	(2) 昇降口(西側)						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	8.0			
	(3) 昇降口(東側)						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	4.0			
	(4) 各階廊下						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	18.0			
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-3
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	5.0			別紙明細書(電気)-4
	(5)階段室						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	12.0			
	(6)各階トイレ 男女						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	6.0			
	(7)多目的トイレ						
	(材工共) 照明器具G	ダウンライト100W相当 LRS1-08 LZ	台	3.0			
	(8)各階配膳室						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	3.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(9) パソコン教室						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	12.0			別紙明細書(電気)-3
1	普通教室棟照明工事						
	(10)昇降口 西外部						
	(材工共) 照明器具H	ウォールライト LBF3MP/RP -2 -06	台	5.0			
	(11)教材室						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-3
	1 普通教室棟照明工事 合計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
2	特別教室棟照明工事						
	(1) 事務室前入口						
	(材工共) 照明器具I	一体型ベースライト XL682PFVJLA9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-5
	(2) 保健室						
	(材工共) 照明器具C	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	4.0			
	(3) 事務室						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	4.0			別紙明細書(電気)-3
	(4) 校長室						
	(材工共) 照明器具J	天井埋込型一体型ベースライト LRS20 -4 -48 LN	台	2.0			
	(5) 職員室						
	(材工共) 照明器具K	一体型ベースライト XLX469KENLE9 同等品	台	8.0			別紙明細書(電気)-6

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(6)ロッカー室						
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-4
	(7)印刷室						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-3
	(8)湯沸し室						
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-4
	(9)休憩室						
	(材工共) 照明器具L	ペンダント LGBZ6110K 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-7
	(10)スタジオ						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	3.0			別紙明細書(電気)-3
	(材工共) 照明器具M	逆富士型 XND0637SNLE9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-8
	(材工共) 表示灯	放送中パネル NNF11930LE1 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-9

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(11)調整室						
	(材工共) 照明器具J	天井埋込型一体型ベースライト LRS20 -4 -48 LN	台	1.0			
	(12)理科準備室						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-3
	(13)倉庫						
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-4
	(材工共) 照明器具N	トラフ XLX200NENCLE9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-10
	(14)職員トイレ						
	(材工共) 照明器具O	逆富士型 LSS10-2-15	台	2.0			
	(15)1階トイレ 男女						
	(材工共) 照明器具O	逆富士型 LSS10-2-15	台	2.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(16)1階 階段前ホール						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	2.0			
	(17)音楽室						
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-1
	(材工共) 照明器具P	一体型ベースライト XLX409DENJLE9 同等品	台	9.0			別紙明細書(電気)-11
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C	m	12.0			
	スイッチ	1P15A×4 金属製プレート含む	箇所	1.0			
	(18)音楽準備室						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-3
	(19)図書室						
	(材工共) 照明器具Q	一体型ベースライト 反射笠付 XLX409KENJLE9 同等品	台	9.0			別紙明細書(電気)-12

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(20)図工教室						
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-1
	(材工共) 照明器具B	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	6.0			
	(21)家庭科教室						
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-1
	(材工共) 照明器具B	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	6.0			
	(22)家庭科準備室						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-3
	(23)2階トイレ 男女						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	2.0			
	(24)2階 階段ホール						
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-3

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(25) 2階廊下						
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	4.0			別紙明細書(電気)-4
	(26) 階段室						
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	2.0			
	(27) 渡り廊下 西側						
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	2.0			別紙明細書(電気)-4
	(28) 渡り廊下出口 東側						
	(材工共) 照明器具R	一体型ベースライト 防湿型・防雨型 XLW202AENZLE9	台	1.0			別紙明細書(電気)-13
	(29) 外部						
	(材工共) 照明器具H	ウォールライト LBF3MP/RP -2 -06	台	2.0			
	(材工共) 照明器具S	防犯灯 NNY20368LE1 同等品	台	1.0			別紙明細書(電気)-14

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	特別教室棟照明工事 合計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
3	撤去処分費						
	1.撤去費用		式	1.0			
	2.処分費		式	1.0			
	3.収集運搬費	リサイクル施設まで 1回あたり	式	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	1.撤去費用						
	普通教室棟		式	1.0			
	特別教室棟		式	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	1.撤去費用 普通教室棟						
	(1)普通教室 21部屋						
	既設黒板灯撤去	FL 40W ×1 吊下げ型	台	21.0			
	既設主照明撤去	FL 40W ×1 露出型	台	126.0			
	配線撤去		m	672.0			
	スイッチ撤去	1P15A×3	箇所	21.0			
	(2)昇降口(西側)						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	8.0			
	(3)昇降口(東側)						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	8.0			
	(4)各階廊下						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	18.0			
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	1.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	既設照明器具撤去	FL 20W×1 露出型	台	5.0			
	(5)階段室						
	既設照明器具撤去	蛍FL 40W×1 露出型	台	18.0			
	(6)各階トイレ 男女						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	6.0			
	(7)多目的トイレ						
	既設照明器具撤去	白熱灯器具撤去 埋込灯	台	3.0			
	(8)各階配膳室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	3.0			
	(9)パソコン教室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	12.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(10)昇降口 西外部						
	既設照明器具撤去	白熱灯器具撤去 ブラケットライト	台	5.0			
	(11)教材室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	1 普通教室棟照明工事 合計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	1.撤去費用 特別教室棟						
	(1)事務室前入口						
	既設照明器具撤去	FL 20W ×1 露出型	台	1.0			
	(2)保健室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	4.0			
	(3)事務室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	4.0			
	(4)校長室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(5)職員室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×3 露出型	台	8.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(6)ロッカー室						
	既設照明器具撤去	FL 20W ×1 露出型	台	2.0			
	(7)印刷室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	1.0			
	(8)湯沸し室						
	既設照明器具撤去	FL 20W ×1 露出型	台	1.0			
	(9)休憩室						
	既設照明器具撤去	FL 20W ×1 露出型	台	1.0			
	(10)スタジオ						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	3.0			
	既設照明器具撤去	白熱灯器具撤去 埋込灯	台	1.0			
	既設照明器具撤去	白熱灯器具撤去 ブラケットライト相	台	2.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(11)調整室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 埋込型	台	1.0			
	(12)理科準備室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(13)倉庫						
	既設照明器具撤去	FL 20W ×1 露出型	台	2.0			
	(14)職員トイレ						
	既設照明器具撤去	FL 20W ×2 露出型	台	2.0			
	(15)1階トイレ 男女						
	既設照明器具撤去	FL 20W ×2 露出型	台	2.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(16)1階 階段前ホール						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	2.0			
	(17)音楽室						
	既設黒板灯撤去	FL 40W ×1 吊下げ型	台	7.0			
	スイッチ撤去	1P15A×4	箇所	1.0			
	(18)音楽準備室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(19)図書室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	9.0			
	(20)図工教室						
	既設照明灯撤去	FL 40W ×1 吊下げ型	台	7.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(21)家庭科教室						
	既設照明灯撤去	FL 40W ×1 吊下げ型	台	7.0			
	(22)家庭科準備室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(23)2階トイレ 男女						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	2.0			
	(24)2階 階段ホール						
	既設照明器具撤去	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(25)2階廊下						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	4.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(26)階段室						
	既設照明器具撤去	FL 40W×1 露出型	台	2.0			
	(27)渡り廊下 西側						
	既設照明器具撤去	FL 20W×1 露出型	台	2.0			
	(28)渡り廊下出口 東側						
	既設照明器具撤去	FL 20W×1 露出型	台	1.0			
	(29)外部						
	既設照明器具撤去	白熱灯器具撤去 ブラケットライト 相	台	3.0			
	特別教室棟照明工事 合計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	2. 処分費		式	1.0			
	1. 普通教室棟		式	1.0			
	2. 特別教室棟		式	1.0			
	3. 蛍光灯処分費		式	1.0			
	4. アスベスト分析		式	1.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	普通教室棟						
	(1)普通教室 21部屋						
	既設黒板灯処分	FL 40W ×1 吊下げ型	台	21.0			
	既設主照明処分	FL 40W ×1 露出型	台	126.0			
	配線スクラップ		kg	17.4			
	(2)昇降口(西側)						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	8.0			
	(3)昇降口(東側)						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	8.0			
	(4)各階廊下						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	18.0			
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	1.0			
	既設照明器具処分	FL 20W×1 露出型	台	5.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(5)階段室						
	既設照明器具処分	蛍FL 40W×1 露出型	台	18.0			
	(6)各階トイレ 男女						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	6.0			
	(7)多目的トイレ						
	既設照明器具処分	白熱灯器具撤去 埋込灯	台	3.0			
	(8)各階配膳室						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	3.0			
	(9)パソコン教室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	12.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(10)昇降口 西外部						
	既設照明器具処分	白熱灯器具撤去 フラケットライト 20W相当	台	5.0			
	(11)教材室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	1 普通教室棟照明工事 合計						
	2. 特別教室棟						
	(1)事務室前入口						
	既設照明器具処分	FL 20W ×1 露出型	台	1.0			
	(2)保健室						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	4.0			
	(3)事務室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	4.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(4)校長室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(5)職員室						
	既設照明器具処分	FL 40W×3 露出型	台	8.0			
	(6)ロッカー室						
	既設照明器具処分	FL 20W ×1 露出型	台	2.0			
	(7)印刷室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	1.0			
	(8)湯沸し室						
	既設照明器具処分	FL 20W ×1 露出型	台	1.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(9)休憩室						
	既設照明器具処分	FL 20W ×1 露出型	台	1.0			
	(10)スタジオ						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	3.0			
	既設照明器具処分	白熱灯器具撤去 埋込灯 20W相当	台	1.0			
	既設照明器具処分	白熱灯器具撤去 プラケットライト20W相当	台	2.0			
	(11)調整室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 埋込型	台	1.0			
	(12)理科準備室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(13)倉庫						
	既設照明器具処分	FL 20W ×1 露出型	台	2.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(14)職員トイレ						
	既設照明器具処分	FL 20W ×2 露出型	台	2.0			
	(15)1階トイレ 男女						
	既設照明器具処分	FL 20W ×2 露出型	台	2.0			
	(16)1階 階段前ホール						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	2.0			
	(17)音楽室						
	既設黒板灯処分	FL 40W ×1 吊下げ型	台	7.0			
	(18)音楽準備室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	2.0			

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	(19)図書室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	9.0			
	(20)図工教室						
	既設照明灯処分	FL 40W ×1 吊下げ型	台	7.0			
	(21)家庭科教室						
	既設照明灯処分	FL 40W ×1 吊下げ型	台	7.0			
	(22)家庭科準備室						
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(23)2階トイレ 男女						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	2.0			
	(24)2階 階段ホール						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	既設照明器具処分	FL 40W×2 露出型	台	2.0			
	(25) 2階廊下						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	4.0			
	(26) 階段室						
	既設照明器具処分	FL 40W×1 露出型	台	2.0			
	(27) 渡り廊下 西側						
	既設照明器具撤去	FL 20W×1 露出型	台	2.0			
	(28) 渡り廊下出口 東側						
	既設照明器具処分	FL 20W×1 露出型	台	1.0			
	(29) 外部						
	既設照明器具処分	白熱灯器具撤去 ブラケットライト20W 相当	台	3.0			
	特別教室棟照明工事 合計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	3. 蛍光灯処分						
	蛍光灯処分40W		kg	71.0			
	蛍光灯処分20W		kg	4.0			
	小計						

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
	4. アスベスト分析						
	アスベスト分析	定性分析方法 JISA1481-1	分析	10.0			
	試料採取費	6～10検体採取の場合	検体	10.0			
	小計						

電気	別紙明細書	NO. 1	照明器具A		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備	考
	照明器具A	NNF41518JLT9 同等品	1	台				
	直管ランプ	LDL40SN2938K	1	台				
	吊具用フナ型フランジ	FP22008W	1	台				
	吊具用パイプ	カコウFK70502W	2	台				
	施工費 電工	ベースライト露出型1260*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 2	照明器具B		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備	考
	照明器具B	LSS7-4-56 LN	1	台				
	吊具用フナ型フランジ	FP22008W	1	台				
	吊具用パイプ	カコウFK70502W	2	台				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 3	照明器具E		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備	考
	照明器具E	XLX459DENLE9	1	台				
	施工費 電工	ベースライト露出型1260*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 4	照明器具F		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備	考
	照明器具F	XLX200AENCLE9 同等品	1	台				
	施工費 電工	ベースライト露出型650*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 5	照明器具I		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備	考
	照明器具I	XL682PFVJLA9 同等品	1	台				
	施工費 電工	ベースライト露出型500*500相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					

電気	別紙明細書	NO. 6	照明器具K		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具K	XLX469KENLE9 同等品	1	台				
	吊具用フナ型フランジ	FP22008W 同等品	1	台				
	吊具用パイプ	カコウFK70502W	1	台				
	施工費 電工	ベースライト露出型1260*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 7	照明器具L		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具L	LGBZ6110K 同等品	1	台				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 8	照明器具M		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具M	XND0637SNLE9 同等品	1	台				
	施工費 電工	ダウンライト埋込型φ100相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 9	表示灯		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	表示灯 (器具本体)	NNF11930LE1 同等品	1	台	13,100	13,100	カタログ× 0.45	29100
	表示灯 (放送中パネル)	FK11532	1	台	1,200	1,200	カタログ× 0.45	2600
	施工費 電工	ブラケットライト露出型800*200未満	0.117	人	26,200	3,065	労務E0-911161	
	雑材料		1	式		715	(材料) × 5 %	
			小計			18,080		
			改め計			18,100		

電気	別紙明細書	NO. 10	照明器具N		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具N	XLX200NENCLE9 同等品	1	台				
	施工費 電工	ベースライト 露出形650*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 11	照明器具P		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具P	XLX409DENJLE9 同等品	1	台				
	施工費 電工	ベースライト 露出形1260*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 12	照明器具Q		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具Q	XLX409KENJLE9 同等品	1	台				
	吊具用フナ型フランジ	FP22008W	1	台				
	吊具用パイプ	カコウFK70502W	1	台				
	施工費 電工	ベースライト 露出形1260*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					
電気	別紙明細書	NO. 13	照明器具R		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具R	XLW202AENZLE9 同等品	1	台				
	施工費 電工	ベースライト 露出形650*200未満相当		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					

電気	別紙明細書	NO. 14	照明器具S		単 位	1 台	当たり	
記号	名 称	形状・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	照明器具S	NNY20368LE1 同等品	1	台				
	防犯灯壁面取付金具	YK23095	1	台				
	施工費 電工	ブラケットライト露出形800*200未満		人				
	雑材料		1	式				
			小計					
			改め計					

数 量 計 算 書

令和5年度

小鹿野小学校校舎照明LED化工事

数量計算書			
種 別	計 算 式	単位	数 量
建 築 工 事			
養生、整理清掃片付け	普通教室×21+音楽室 単独台数(普通教室、音楽室除く) 63×21+98 + 4×163	m ²	2073.0
内部足場 脚立足場	照明器具計算書より 362 × 1.00 m ²	m ²	362.0
天 井 点 検 口	普通教室 音楽室 21×2箇所 + 3	箇所	45.0
電 気 工 事			
EM-EEF 1.6-3C	普通教室 音楽室 (5本×6m+3本×4m)×21教室+ (4m×増設照明3台)	m	894.0
EM-IE 1.6	普通教室 (3m×増設照明42台)	m	126.0
ス イ ッ チ	普通教室 音楽室 21 + 1	個	22.0

	名 称	摘 要	単位	数量	備 考
●	照明器具 計算書		台	362.0	
1	普通教室棟				
	(1)普通教室 21部屋				
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	21.0	別紙明細書(電気)-1
	(材工共) 照明器具B	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	126.0	別紙明細書(電気)-2
	(材工共) 照明器具C	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	42.0	
	(2)昇降口(西側)				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	8.0	
	(3)昇降口(東側)				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	4.0	
	(4)各階廊下				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	18.0	
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-3
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	5.0	別紙明細書(電気)-4
	(5)階段室				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	12.0	

	名 称	摘 要	単位	数量	備 考
	(6)各階トイレ 男女				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	6.0	
	(7)多目的トイレ				
	(材工共) 照明器具G	ダウンライト100W相当 LRS1-08 LZ	台	3.0	
	(8)各階配膳室				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	3.0	
	(9)パソコン教室				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	12.0	別紙明細書(電気)-3
	(10)昇降口 西外部				
	(材工共) 照明器具H	ウォールライト LBF3MP/RP -2 -06	台	5.0	
	(11)教材室				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-3

	名 称	摘 要	単位	数量	備 考
2	特別教室棟				
	(1) 事務室前入口				
	(材工共) 照明器具I	一体型ベースライト XL682PFVJLA9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-5
	(2) 保健室				
	(材工共) 照明器具B	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	4.0	
	(3) 事務室				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	4.0	別紙明細書(電気)-6
	(4) 校長室				
	(材工共) 照明器具J	天井埋込型一体型ベースライト LRS20 -4 -48 LN	台	2.0	
	(5) 職員室				
	(材工共) 照明器具K	一体型ベースライト XL682PFVJLA9 同等品	台	8.0	別紙明細書(電気)-6
	(6) ロッカー室				
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-4

	名 称	摘 要	単位	数量	備 考
	(7)印刷室				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-3
	(8)湯沸し室				
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-4
	(9)休憩室				
	(材工共) 照明器具L	ペンダント LGBZ6110K 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-7
	(10)スタジオ				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	3.0	別紙明細書(電気)-3
	(材工共) 照明器具M	逆富士型 XND0637SNLE9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-8
	(材工共) 表示灯	放送中パネル NNF11930LE1 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-9
	(11)調整室				
	(材工共) 照明器具J	天井埋込型一体型ベースライト LRS20 -4 -48 LN	台	1.0	
	(12)理科準備室				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-3
	(13)倉庫				
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-4

	名 称	摘 要	単位	数量	備 考
	(材工共) 照明器具N	トラフ XLX200NENCLE9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-10
	(14)職員トイレ				
	(材工共) 照明器具O	逆富士型 LSS10-2-15	台	2.0	
	(15)1階トイレ 男女				
	(材工共) 照明器具O	逆富士型 LSS10-2-15	台	2.0	
	(16)1階 階段前ホール				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	2.0	
	(17)音楽室				
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-1
	(材工共) 照明器具P	一体型ベースライト XLX409DENJLE9 同等品	台	9.0	別紙明細書(電気)-11
	(18)音楽準備室				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-3
	(19)図書室				
	(材工共) 照明器具Q	一体型ベースライト 反射笠付 XLX409KENJLE9 同等品	台	9.0	別紙明細書(電気)-12
	(20)図工教室				
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-1

	名 称	摘 要	単位	数量	備 考
	(材工共) 照明器具B	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	6.0	
	(21) 家庭科教室				
	(材工共) 照明器具A	吊下げ型黒板灯 NNF41518JLT9 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-1
	(材工共) 照明器具B	一体型ベースライト LSS7-4-56 LN	台	6.0	
	(22) 家庭科準備室				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-3
	(23) 2階トイレ 男女				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	2.0	
	(24) 2階 階段ホール				
	(材工共) 照明器具E	逆富士型 XLX459DENLE9 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-3
	(25) 2階廊下				
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	4.0	別紙明細書(電気)-4
	(26) 階段室				
	(材工共) 照明器具D	逆富士型 LSS9-4-23	台	2.0	
	(27) 渡り廊下 西側				
	(材工共) 照明器具F	逆富士型 XLX200AENCLE9 同等品	台	2.0	別紙明細書(電気)-4

	名 称	摘 要	単位	数量	備 考
	(28) 渡り廊下出口 東側				
	(材工共) 照明器具R	一体型ベースライト 防湿型・防雨型 XLW202AENZLE9	台	1.0	別紙明細書(電気)-13
	(29) 外部				
	(材工共) 照明器具H	ウォールライト LBF3MP/RP -2 -06	台	2.0	
	(材工共) 照明器具S	防犯灯 NNY20368LE1 同等品	台	1.0	別紙明細書(電気)-14